




防振架台仕様書


型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		21 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-45	2.90[kgf/mm]	4 個	
上ベース	□60x30xt2.5	9.0 kg	
下ベース	□60x30xt2.5	8.2 kg	
耐震ストッパーボルト	M12	4 本	
耐震基準	2.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45		
適用地域	標準・塩害・重塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M10x70L (平W,角W,NTx2付)	4 組		
<備考>			




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10



＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10/M12)
有効埋込：80/90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

- 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。