





△ コイルスプリング式防振


防振架台仕様書




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15



＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：110mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
架台質量		41 kg	
防振材		NS250-65	6 個
上ベース		□60x30xt2.3	20.9 kg
下ベース		□60x30xt2.3	15.8 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準地域(室内)	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x80L (平Wx2, NTx2付)		6 組	
<備考>			