




防振架台仕様書


型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
架台質量	20 kg
防振材	NS250-20 6 個
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準	2.0G

付属品	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×60L（平W、角W、NT×2付） 4 セット

その他




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10




＜注記＞

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
方向は上ベースの機器向きを示すシールを
参照願います。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意下さい。
- 機器設置後に (A) (B) 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M10)
有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'16.03.09	澤山	金澤	金澤

ネミー株式会社

図番 1-NAL035