


ネミー防振架台仕様書 NSA O

対象機種 東芝キャリア

機器質量

架台質量 97kg

防振材名 NS181-120

防振材数 10 バネ定数 4.95 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定


- ・六角ボルト M16x90L x 4組
- ・角座金 M16 4枚
- ・六角ナット M16 8個
- ・平ワッシャー M16 4枚

表面処理


- ・防振架台本体
 - 溶融亜鉛めっき (2種HDZ40)
- ・機器固定用ボルト
 - 溶融亜鉛めっき (2種HDZ35)

その他・アンカーボルトは先様にて御手配願います。
・組合せは別図を参照して下さい。

基礎図1



アンカー及びストッパー



* 本図以外は別紙基礎図を参照下さい。

番号	日付	訂正記事		
△	'17.01.20	機器固定ボルト長訂正		
△	'19.05.28	防振材変更・質量変更		
	日付	承認	設計	作図
	'04.09.07	小林	道舩	山口
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー(株)・ネミー工業(株) 1-TCC168				