








ネミー防振架台仕様書 NSAO

対象機種 東芝キャリア
ROP-BP8002HS/HVS

機器質量 700kg

架台質量 75kg

防振材名 NS-181-80

防振材数 10バネ定数 3.2kg/mm


レベル調整 防振材の移動

機器固定用
・六角ボルト M16×90L 4本
・角座金 M16 4枚
・六角ナット M16 8個
・平ワッシャー M16 4枚


表面処理
・防振架台本体
- 溶融亜鉛メッキ (2種HDZ40)
・機器固定用ボルト
- 溶融亜鉛メッキ (2種HDZ35)

その他: ・アンカーボルトは先様にて御手配願います。

基礎図1




アンカー及びストッパー



重心位置

△HG:682



* 本図以外は別紙基礎図を参照下さい。

番号	日付	訂正記事
△	'10.05.28	対象機種変更
△	'14.10.27	ブラケット向き変更
△	'16.07.26	付属品訂正

日付	承認	設計	作図
'08.04.21	小林	小林	市川

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCC259