


防振架台仕様書

型式			
機器			


機器質量			

現場名			


系統名			
架台質量		21	kg
防振材	NS250-45	6	個
上ベース	□60x30xt2.3	9.1	kg
下ベース	□60x30xt2.3	8.0	kg
耐震ストッパーボルト	M16	△	4 本
耐震基準	△ 2.0 G		
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域	標準地域(室内)		
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組	
<備考>			




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10



＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M12)
有効埋込：90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。