



防雪フード仕様書

| | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------|
| 型式 | △ | | |
| 機器 | | | |
| 機器質量 | | | |
| 現場名 | | | |
| 系統名 | | | |
| 仕様 | | | |
| 材質 | SGCC | t1.0 | |
| 製品質量 | ①: 約4 (kg) | ②: 約6 (kg) | ③: 約4 (kg) |
| 表面処理 | △ 焼付塗装/膜厚70 μm以上 △ (塗装色: 機器近似色) | | |
| 適用設置地域 | 一般/塩害/重塩害地域 | | |
| 付属品 | | | |
| エラストイトネジ | M5 | | |
| ドリルネジ | φ5 | | |
| その他 | 現地組立式 | | |
| | 製品製造番号 | 取付要領書番号 | |
| ① | MIT-0084 | 2MD99 | |
| ② | MIT-0082 | 2MD100 | |
| ③ | MIT-0083 | 2MD101 | |
| 番号 | 日付 | 改訂記事 | |
| △ | '19. 02. 20 | 塗装色表記変更 | |
| △ | '21. 01. 12 | 型式削除 | |
| | | | |
| | | | |
| 承認日 | 承認 | 設計 | 作図 |
| '17. 09. 14 | 澤山 | 林 | 篠崎 |
| ネミー株式会社 | | | |
| 図番 | 2-MDA202-K2 | | |

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さや屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。