



<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①: 約4.5 (kg) x2 ②: 約11.5 (kg) ③: 約7 (kg)
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5

その他
 現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0204	2MD134
②	MIT-0206	2MD135
③	MIT-0205	2MD136

番号	日付	改訂記事
△	'17.09.14	図面情報全面更新
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09.03.27	道赫	林	小泉

ネミー株式会社

図番 2-MDA206-E1