



## 防雪フード仕様書

型式  $\Delta$

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304  
t1.0

製品質量 ①:約3.5(kg)  
②:約4.5(kg)  
③:約2.5(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

タッピングネジ  $\phi$ 4  
ドリルネジ  $\phi$ 3

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0225	2MD154
②	MIT-0246	2MD174
③	MIT-0227	2MD153

番号	日付	改訂記事
$\Delta$	'17.09.14	図面情報全面更新
$\Delta$	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'10.07.31	向井	澤山	E. A. T. 浅野

ネミー株式会社

図番 2-MDA212-E1

### <注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。