



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)



左側面図





上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①



<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2. 0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①:約4.5(kg)x2

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5
エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0204	2MD134
②		
③		

番号	日付	改訂記事
	' 17. 07. 14	図枠貼替
	' 21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
' 13. 09. 03	澤山	林	三塚

ネミー株式会社

図番 2-MDA226T-E1