



(:本書対象防雪フード)



設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：左側面吸込口＞



＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
- 地面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

## 防雪フード仕様書

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|

機器

機器質量

現場名

|     |  |
|-----|--|
| 系統名 |  |
|-----|--|

仕様

|    |                |
|----|----------------|
| 材質 | SUS304<br>t1.0 |
|----|----------------|

|      |          |
|------|----------|
| 製品質量 | ③:約3(kg) |
|------|----------|

|      |      |
|------|------|
| 表面处理 | 脱脂处理 |
|------|------|

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

|   |               |         |
|---|---------------|---------|
|   | 製品製造番号        | 取付要領書番号 |
| ① |               |         |
| ② |               |         |
| ③ | 2-MDA227L-D01 | 2MD253  |

| 番号                                                                                    | 日付         | 改訂記事 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
|  | ' 21.01.12 | 型式削除 |
|                                                                                       |            |      |
|                                                                                       |            |      |
|                                                                                       |            |      |
|                                                                                       |            |      |

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
| ' 18. 06. 15 | 加納 | 澤山 | 澤山 |

ネミ一株式会社

|    |              |
|----|--------------|
| 図番 | 2-MDA227L-E1 |
|----|--------------|