

③

①

②

1290

①

②

850

2425

1575

1290

(機器正面)

①

②

③

(385)

840

(385)

型式

△

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SUS304

t1.0

製品質量

①:約25 (kg)

②:約13 (kg)

③:約13 (kg)

表面処理

脱脂処理

付属品

エスタイトネジ

M5

タッピングネジ

φ4, φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0075	2MD94
②	MIT-0072	2MD90
③	MIT-0073	2MD91

番号	日付	改訂記事
△	'17.09.14	図面情報全面更新
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09.03.27	塩川	道赫	小泉

図番

2-MDB201-E1

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍のいずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。