



(:本書対象防雪フード)




上面圖



右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞



＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長と屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名	
-----	--

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	③:約13(kg)
------	-----------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品 

エスタイトネジ M5

タッピングネジ $\phi 4$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	MIT-0073	2MD91

番号	日付	改訂記事
△	'17.07.14	図枠貼替, 付属品仕様変更
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09.03.27	塩川	道躰	小泉

ネミ一株式会社

図番	2-MDB201B-E1
----	--------------

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。