



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)





上面図



右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞



＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

 製品質量 ①: 約19 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品 

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0057	2MD76#2
②		
③		
④		

番号	日付	改訂記事
	'15. 12. 25	図面構成変更, 製品仕様改訂
	'17. 07. 14	注記追加
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'09. 03. 27	道赫	林	小泉

ネミー株式会社

図番 2-MDB202T-E1