



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。  
 地表面粗度区分：II，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
 ※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

## 防雪フード仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①:約24(kg) ②:約16(kg) ③:約11(kg)x2		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
エラストネジ	M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0261	2MD205	
②	MIT-0257	2MD203	
③	MIT-0255	2MD199	
番号	日付	改訂記事	
	'17.09.14	図面情報全面更新	
	'18.11.20	左右吸込口統合、注記追加	
	'21.01.12	型式削除	

承認日	承認	設計	作図
'11.04.07	橋本	澤山	倉持

ネミー株式会社

図番	2-MDB255-E1
----	-------------