



## 防雪フード仕様書

型式  $\triangle 6$

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304  
t1.0

製品質量 ①: 約33 (kg) x2  
②: 約23 (kg) x2  
 $\triangle 5$  ③: 約11 (kg) x2

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0260	2MD198
②	MIT-0259	2MD201
③	MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
$\triangle 4$	'17.09.14	図面情報全面更新
$\triangle 5$	'18.11.20	左右吸込口統合、注記追加
$\triangle 6$	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'11.04.08	橋本	澤山	倉持

ネミー株式会社

図番 2-MDB260-E1

### <注記> $\triangle 5$

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。