


防雪フード仕様書

型式 

機器


機器質量



現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ①A: 約24 (kg), ①B: 約21 (kg)
②A: 約16 (kg), ②B: 約14 (kg)
 ③: 約11 (kg) x2

表面処理  焼付塗装/膜厚70 μm以上
 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式



		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	MIT-0261	2MD205
	B	MIT-0262	2MD204
②	A	MIT-0257	2MD203
	B	MIT-0258	2MD202
③		MIT-0255	2MD199


番号	日付	改訂記事
	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
	'19. 02. 20	塗装色表記変更
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 09. 14	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB263-K2



<注記> 

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。