



<注記> ⑥

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①A: 約24 (kg) x2 ②A: 約16 (kg) x2 ⑥ ③: 約11 (kg) x2
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5
その他	現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0261	2MD205
②	MIT-0257	2MD203
③	MIT-0255	2MD199
番号	日付	改訂記事
⑤	'17.09.14	図面情報全面更新
⑥	'18.11.20	左右吸込口統合、注記追加
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'11.04.11	橋本	澤山	倉持
ネミー株式会社			
図番	2-MDB264-E1		