



防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	①A: 約33 (kg), ①B: 約24 (kg) ②A: 約23 (kg), ②B: 約16 (kg) △ ③: 約11 (kg) x2		
表面処理	△ 焼付塗装/膜厚70 μm以上 △ (塗装色: 機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品	エスタイトネジ M5		
その他	現地組立式		

	製品製造番号	取付要領書番号
①	A MIT-0260	2MD198
	B MIT-0261	2MD205
②	A MIT-0259	2MD201
	B MIT-0257	2MD203
③	MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
△	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
△	'19. 02. 20	塗装色表記変更
△	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 09. 14	加納	澤山	山崎
ネミー株式会社			
図番	2-MDB292-K2		

<注記> △

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。