



防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SGCC t1.0
製品質量	①:約5(kg)x2 ②:約10(kg) ③:約7(kg)
表面処理	△焼付塗装/膜厚70μm以上 △(塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
付属品	
タッピングネジ	φ4
エスタイトネジ	M5
その他	現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0270	2MD210
②	MIT-0267	2MD207
③	MIT-0266	2MD206

番号	日付	改訂記事
△	'19.02.25	塗装色表記変更
△	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.09.14	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番	2-MDG218-K2
----	-------------

<注記>
 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
 2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さ(※)と屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。