



## 防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①:約5(kg) x2 ②:約13(kg) ③:約9(kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
タッピングネジ	φ4		
エスタイトネジ	M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0270	2MD210	
②	MIT-0269	2MD209	
③	MIT-0268	2MD208	
番号	日付	改訂記事	
△	'17.09.14	図面情報全面更新	
△	'21.01.12	型式削除	
承認日	承認	設計	作図
'11.06.13	橋本	澤山	澤山
ネミー株式会社			
図番	2-MDG219-E1		

### <注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。