



## 防雪フード仕様書

型式	△
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①: 約11 (kg) ②: 約11.5 (kg) ③: 約9 (kg)
表面処理	脱脂処理
適用設置地域	一般/塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5

その他	
現地組立式	

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDG221T-D01	2MD257
②	2-MDG221B-D01	2MD258
③	2-MDG221L-D01	2MD259

番号	日付	改訂記事
△	21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
19.01.30	澤山	篠崎	田村
<b>ネミー株式会社</b>			
図番	2-MDG221-E1		

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
 ※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。