

防雪フード仕様書

型式 \triangle

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様
材質 SUS304
t1.0

製品質量 ①: 約22 (kg) x3
②: 約11 (kg) x3
③: 約11 (kg) x3

表面処理 脱脂処理

付属品
エスタイトネジ M5
タッピングネジ ϕ 4

その他
現地組立式



	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0074	2MD94
②	MIT-0070	2MD86
③	MIT-0071	2MD87

番号	日付	改訂記事
\triangle	'17.09.14	図面情報全面更新
\triangle	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'10.09.08	鈴木	道赫	倉持

ネミー株式会社

図番 2-MDJ211-E1



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長ささと屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。