



## 防雪フード仕様書

型式	A		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	①: 約19 (kg) x2 ②: 約13 (kg) x2 ③: 約11 (kg) ④: 約11 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品	エスタイトネジ M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	MIT-0057	2MD76#2	
②	MIT-0230	2MD177	
③	MIT-0232	2MD178	
④	MIT-0222	2MD150	
番号	日付	改訂記事	
A	'17. 09. 14	図面情報全面更新	
A	'21. 01. 12	型式削除	
	承認日	承認	設計
	'10. 09. 07	鈴木	澤山
			作図
			倉持
ネミー株式会社			
図番	2-MDJ239-E1		

### <注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。