



<防雪フード配置寸法図>  
(:本書対象防雪フード)



左側面図





上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

## 防雪フード仕様書

|              |                |         |    |
|--------------|----------------|---------|----|
| 型式           |                |         |    |
| 機器           |                |         |    |
| -----        |                |         |    |
| 機器質量         |                |         |    |
| 現場名          |                |         |    |
| -----        |                |         |    |
| 系統名          |                |         |    |
| 仕様           |                |         |    |
| 材質           | SUS304<br>t1.0 |         |    |
| 製品質量         | ①:約3.5(kg)     |         |    |
| 表面処理         | 脱脂処理           |         |    |
| -----        |                |         |    |
| 付属品          |                |         |    |
| エスタイトネジ      | M5             |         |    |
| サンロックネジ      | M5             |         |    |
| その他          |                |         |    |
| 現地組立式        |                |         |    |
| -----        |                |         |    |
|              | 製品製造番号         | 取付要領書番号 |    |
| ①            | 2-NAA093T-D01  | 2NA63   |    |
| ②            |                |         |    |
| ③            |                |         |    |
| 番号           | 日付             | 改訂記事    |    |
| △            | ' 23. 05. 23   | 製品仕様変更  |    |
|              |                |         |    |
|              |                |         |    |
|              |                |         |    |
|              |                |         |    |
| 承認日          | 承認             | 設計      | 作図 |
| ' 17. 07. 12 | 澤山             | 篠崎      | 篠崎 |
| ネミー株式会社      |                |         |    |
| 図番           | 2-NAA093T-E1   |         |    |