

(:本書対象防雪フード)



上面図



右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。



1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

|    |        |
|----|--------|
| 材質 | SUS304 |
|    | t1.0   |

|      |            |
|------|------------|
| 製品質量 | ①:約23 (kg) |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 表面处理 | 脱脂处理 |
|------|------|

付属品

エスタイトネジ M5

タッピングネジ φ4

その他

現地組立式

|        |         |
|--------|---------|
| 製品製造番号 | 取付要領書番号 |
|--------|---------|

|   |           |       |
|---|-----------|-------|
| ① | SAN-09016 | 2NA21 |
|---|-----------|-------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| ② |  |  |
|---|--|--|

|    |    |      |
|----|----|------|
| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 承認日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----|----|----|----|

|           |    |    |    |
|-----------|----|----|----|
| 承配口       | 承配 | 改訂 | 作因 |
| '10.07.01 | 遷出 | 送付 | 鈴木 |

|          |    |    |    |
|----------|----|----|----|
| 19.07.01 | 澤山 | 追駢 | 鈴木 |
|----------|----|----|----|

ネミ一株式会社

|    |              |
|----|--------------|
| 圖號 | Q-NAP040T-51 |
|----|--------------|

|    |              |
|----|--------------|
| 図番 | 2-NAB0401-E1 |
|----|--------------|