



(:本書対象防雪フード)





左側面図



上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

①



＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長と屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304
	t1.0

製品質量	①:約6.5(kg)x2
------	--------------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

エバタイトネジ $\phi 5$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-NAG010T-D01	2NA67
②		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 17. 10. 17	澤山	山崎	山崎

ネミ一株式会社

図番	2-NAG010T-E1
----	--------------