

型式	外径寸法 [mm]		質量 [kg]	設計基準 (地表面粗度区分=Ⅲ)		
	W	H		設計水平震度 [G]	設計基準風速 [m/s]	製品頂点までの高さ [m]
NBZR-1002-6	1000	650	20.5	2.0	40	5
NBZR-1002-8	1000	800	22.5	↑	40	↑
NBZR-1002-10	1000	1000	26.5	↑	40	↑
NBZR-1202-10	1200	1000	29.5	↑	40	↑
NBZR-1002-12	1000	1200	34	↑	40	↑
NBZR-1002-13	1000	1350	35.5	↑	40	↑
NBZR-1002-15	1000	1500	41.5	↑	36	↑
NBZR-1202-12	1200	1200	39	↓	40	↓
NBZR-1202-13	1200	1350	42	↓	38	↓
NBZR-1202-15	1200	1500	43.5	2.0	34	5

タイプ1

タイプ2

パンチングメタル
φ8x10P, 60° 千鳥

500

※250

※420

左側面図
(右側面も同一形状)

アンカープレート

上面図

正面図
(H=1000以下, タイプ1)

正面図
(H=1200以上, タイプ2)

アンカー寸法図

アンカー穴
(4-φ16)

防護ネット仕様書			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質		ZAM	
表面処理		K18/塗装無し	
適用設置地域		一般地域	
付属品			
エバタイトネジ		φ5x14 (梱包数10本/予備2本含む)	
その他			
現地組立式 (アンカープレート部のみ) 上部パネル仕様			
番号	日付	改訂記事	
	'19.06.24	図枠貼替, 設計基準・注記追記	
承認日	承認	設計	作図
'07.06.28	加納	内田	澤山
ネミー株式会社			
図番	3-XXK041		

<注記>

1. 上表の設計基準を厳守して製品を使用してください。

2. ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。

3. アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。
(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304]/有効埋込90mm以上)