
<配置寸法図> [////]:本書対象製品(片側のみ)

※W寸法は適用機種により異なりますので事前に確認してください。(代表)RAS-AP224SGの時、W=1210RAS-AP450SGの時、W=1600



右側面図

防雪フード仕様書 (左右側面吸込口)

型式 N-B50RS 機器 機器質量

現場名

系統名

仕様 材質

 t1.0

 製品質量
 ③:約13(kg)/台

SUS304

表面処理 脱脂処理

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。


(背面側)

(正面側)

<外形寸法図>

※梱包内容は片側一式のみとなります。

(3)



(2)

(1)

上面図



(付属品)

エスタイトネジ M5 エバタイトネジ φ5 ドリルネジ φ4

その他

現地組立式

※本製品で側面吸込口片側1台分となります。

(梱包数:1個)

\ \		に田り	松的女似音曲方		
1					
2					
3	2-HTB042L	_R-D01			
番号	日付	改訂記事			

制品制造悉品 取付更領書悉品

<注記>

- 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

承認日	承認	設計	作図
2019. 12. 27	加納	石川	篠﨑

ネミー株式会社

図番 2-HTB042LR-E1