



<注記> ⑥

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度: 2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置して下さい。

- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書

型式	N-MDN10-MK-M		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SS400		
製品質量	①: 約21 (kg)		
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品			
六角ボルト	M8		
エスタイトネジ	M5		
その他	⑤ 現地組立式		
製品製造番号	3-MDL073-5	取付要領書番号	No. 19
①	番号	日付	改訂記事
⑤	16. 01. 26		「現地組立式」追記、取付ネジ変更、図枠改訂
⑥	18. 10. 11		組立ボルト込製品外形・注記追加
承認日	承認	設計	作図
16. 01. 26	小林	鈴木	向井
ネミー株式会社			
図番	3-MDL073-5		