



<注記>⑥

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
設計水平震度: 2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置してください。

- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪ネット仕様書

型式 N-MDN16Y3-DMG-M

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SS400

製品質量 ⑤①: 約29 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

⑤ エスタイトネジ M5

六角ボルト M8

その他

現地組立式

| | | |
|--|--------|---------|
| | 製品製造番号 | 取付要領書番号 |
|--|--------|---------|

| | | |
|---|--------------|---------|
| ① | 3-MDL151-D01 | No. 182 |
|---|--------------|---------|

| | | |
|----|----|------|
| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|

| | | |
|---|-----------|-------|
| ⑤ | '15.12.25 | 付属品改訂 |
|---|-----------|-------|

| | | |
|---|-----------|---------|
| ⑥ | '19.01.09 | 寸法・注記追加 |
|---|-----------|---------|

| | | |
|---|-----------|--------|
| ① | '19.01.18 | 製品質量変更 |
|---|-----------|--------|

| | | | |
|-----|----|----|----|
| 承認日 | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----|----|----|----|

| | | | |
|-----------|----|----|----|
| '11.07.07 | 橋本 | 澤山 | 澤山 |
|-----------|----|----|----|

ネミー株式会社

| | |
|----|----------|
| 図番 | 3-MDL151 |
|----|----------|