



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
設計水平震度: 2.0G
- 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置して下さい。

## 防雪ネット仕様書

|             |                     |         |    |
|-------------|---------------------|---------|----|
| 型式          | △ N-NDG1400A        |         |    |
| 機器          |                     |         |    |
| 機器質量        | -----               |         |    |
| 現場名         |                     |         |    |
| 系統名         |                     |         |    |
| 仕様          |                     |         |    |
| 材質          | SS400               |         |    |
| 製品質量        | △ ①: 約23 (kg)       |         |    |
| 表面処理        | 溶融亜鉛めっき<br>2種・HDZ40 |         |    |
| 適用設置地域      | 一般・塩害地域             |         |    |
| 付属品         |                     |         |    |
| 六角ボルト       | M8                  |         |    |
| その他         | 現地組立式               |         |    |
|             | 製品製造番号              | 取付要領書番号 |    |
| ①           | 3-AIL020            | No. 195 |    |
| 番号          | 日付                  | 改訂記事    |    |
| △           | '16. 06. 06         | 図面情報更新  |    |
|             |                     |         |    |
|             |                     |         |    |
|             |                     |         |    |
| 承認日         | 承認                  | 設計      | 作図 |
| '09. 12. 11 | 小林                  | 澤山      | 澤山 |
| ネミー株式会社     |                     |         |    |
| 図番          | 3-DAL039            |         |    |