



<配置寸法図>

(:本書対象製品)



設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>



<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さや屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(背面吸込口)

型式		N-T10BES3		
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

仕様				
材質		SUS304 t0.8		
製品質量		①:約8 (kg)		
表面処理		脱脂処理		

付属品				
エスタイトネジ		M5		
エバタイトネジ		φ5		

その他				
現地組立式				

	製品製造番号		取付要領書番号	
①				
②	2-HTA104B-D01		2HT294	
③				
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
2021. 10. 22		篠崎	塚田	塚田
ネミー株式会社				
図番	2-HTA104B-E1			