

機器固定ボルト孔 (4-φ14) □60x30xt3.2 20.5 719 760 80 1060 80 20.5 1220 (正面側) 上ベース 機器正面シール 型式シール 検査済シール 143 (荷重時≒140) 天 地 下ベース 防振材 (NS) □60x30xt3.2		耐重塩仕様		防振架台仕様書		
		△ コイルスプリング式防振				
△ 耐震ストッパーボルト (4-M16)		型式				
		機器				
		機器質量				
		現場名				
		系統名				
		仕様				
		架台質量	37 kg			
		防振材	NS250-100	6 個		
		表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45			
		耐震基準	2.0G			
		付属品				
		機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10×70L (平W, 角W, NT×2付) 4 セット			
		その他				
△		番号	日付	改訂記事		
		△	' 20. 06. 02	注記追加		
		承認日		承認	設計	作図
		' 15. 05. 22		加納	内野	内野
		ネミー株式会社				
		図番	1 - M D D 0 1 2 # E 2			