



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

防振架台仕様書			
型式			
機器			
現場名			

系統名			
架台質量		27 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-65		4. 19[kgf/mm] 6 個	
上ベース		□60x30xt2. 3 12. 8 kg	
下ベース		□60x30xt2. 3 10. 4 kg	
耐震ストッパーボルト		M16 4 本	
耐震基準		水平 2. 0 G, 鉛直 1. 0 G	
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)	
適用地域		標準地域(室内)	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組	
<備考>			
番号		日付	
改訂記事			
発行日		承認	
設計		作図	
' 23. 08. 23		内野	
伊東		伊東	
ネミー株式会社			
図番		1-MDE262	