





床設置


防振架台仕様書




＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:15



＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M12)
 有効埋込 : 90mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

型式			
機器			
現場名			
系統名			
架台質量		27 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS180-20	0.82[kgf/mm]	4 個	
NS180-45	1.86[kgf/mm]	2 個	
上ベース	□60x30xt3.2	12.5 kg	
下ベース	□60x30xt3.2	9.9 kg	
耐震ストッパーボルト M16		4 本	
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域		重塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M12x40L (平Wx2, NTx2付)		4 組	
<備考>			