


＜ストッパー＞



〈注記〉

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

防振架台仕様書				
型式				
機器				
現場名				

系統名				
架台質量		60 kg		
防振材(コイルスプリング)				
NS250-100		6. 44 [kgf/mm]	8 個	
上ベース		□60x30xt3. 2	30. 4 kg	
下ベース		□60x30xt3. 2	22. 8 kg	
耐震ストッパーボルト		M16	4 本	
耐震基準		2. 0 G		
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45		
適用地域		重塩害地域		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)		6 組		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 20. 10. 08		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-MDL352#E2			