

△2 コイルスプリング式防振 耐重塩仕様	防振架台仕様書				
	型式				
	機器				
	機器質量				
	現場名				
	系統名				
	架台質量		26 kg		
	防振材		NS250-30	6 個	
	上ベース		□60x30xt3.2	12.0 kg	
	下ベース		□60x30xt3.2	10.4 kg	
耐震ストッパーボルト M12		4 本			
耐震基準		2.0 G			
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45			
＜付属品＞		機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組			
＜備考＞					
出荷時≒143 荷重時≒140		＜アンカー＞(参考) 接着系アンカー (M12) 有効埋込：90mm以上 ＜ストッパー＞		＜注記＞ 1. 架台の据え付け 据付面の水平を確保願います。 不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力 広くしてください。 2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。 3. 防振材の初期配置は理論上のものです。 状況に応じてレベル調整をお願い致します。 レベル調整は防振材の移動で行います。 4. ストッパーの調整 機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度 隙間を開けてください。 5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する 場合があります。	
＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10					
		番号	日付	改訂記事	
		△1	' 17. 07. 18	全面改訂	
		△2	' 20. 06. 16	注記追加	
		発行日	承認	設計	作図
		' 07. 12. 19	瀬田	瀬田	池田
		ネミー株式会社			
		図番	1 - MDP 1 5 9 # E 2		