






ネミー 防振架台仕様書 N S C O E 2			
対象機種		三菱電機	
<u>B A L - P 6 3 0 D</u>			
機械質量		8 1 6 k g	
架台質量		△3 8 4 k g	
防振材名		N S 2 5 0 - 1 0 0	
防振材数 1 0		バネ定数 6.44 $\frac{\text{kg}}{\text{mm}}$	
レベル調整		防振材の移動	
機械固定		M 1 2 × 7 0 L × 8 組 (平W, 角W, N T × 2)	
仕上		・ 溶融亜鉛メッキ (2 種 ・ H D Z 4 5) ・ 付属ボルト ー 溶融亜鉛メッキ	
その他		・ アンカーボルトは先様 にて御手配願います。	
備考			
殿			
現場名			
番号	日付	改訂記事	
△4	' 20.06.16	注記追加・ばね定数更新	
日付	承認	設計	作図
' 06.03.30	小林	道躰	勝又
静かな環境をつくる ネミーファウンデーション システム ネミー (株) 1 - M D P 1 7 6 # E 2			

基礎図




アンカー及びストッパー



重心位置

②H G : 6 8 7



* 全面基礎及び上記基礎が標準です。