






ネミー 防振架台仕様書 N S C O E 2				
対象機種		三菱電機 M C A - P 1 2 5 B - P T N		
機器質量		△ 3 0 0 k g		
架台質量		3 5 k g		
防振材名		N S 2 5 0 - 6 5		
防振材数		6 バネ定数 4 . 1 9 $\frac{k g}{m m}$		
レベル調整		防振材の移動		
機器固定		M 1 2 x 7 0 L x 6 組 (平W, 角W, N T x 2)		
仕上		・ 溶融亜鉛メッキ (2 種 ・ H D Z 4 5) ・ 付属ボルト 溶融亜鉛メッキ		
その他：		・ アンカーボルトは先様 にて御手配願います。		
殿				
番号	日付	改訂記事		
△1	' 07.11.20	機器質量・重心位置変更		
△2	' 20.06.18	注記追加		
日付		承認	設計	作図
' 06.04.04		小林	道躰	勝又
静かな環境をつくる ネミーファウンデーションシステム ネミー（株）・ネミー工業（株） 1 - M D P 1 8 6 # E 2				

基礎図



* 全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー



重心位置

