防振架台仕様書

型式	
機器	
現場名	
系統名	

架台質量		45 kg
防振材(コイルスプリング)		
NS250-65	4.19[kgf/mm]	4 個
NS250-80	5.15[kgf/mm]	6 個
上ベース	□60x30xt2.3	20.0 kg
下ベース	□60x30xt2.3	19.2 kg
耐震ストッパーボルト M16		4 本
耐震基準		2.0 G
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域		標準・塩害地域

＜付属品＞

機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M10x60L	(平W,角W,NTx2付)	8 組

＜備考＞

適用ドレンパン：３－ＭＤＰ０４５





〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20



〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M10)
有効埋込：80㎜以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
   据付面の水平を確保願います。
   不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2㎜程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'21.03.09	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	１－ＭＤＰ３３２

A3 SCALE= 1:15