





防振架台仕様書				
型式				
機器				

機器質量				


現場名				

系統名				

架台質量		18 kg		
防振材	△ NS250-20	3 個		
	△ NS250-65	3 個		
上ベース	□60x30xt2.3	7.5 kg		
下ベース	□60x30xt2.3	6.6 kg		
耐震ストッパーボルト M16		4 本		
耐震基準		2.0 G		
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域		標準地域(室内)		
<付属品>				
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき		
M12x70L (平W, 角W, NTx2付)		4 組		
<備考>				
番号	日付	改訂記事		
△	' 18. 12. 13	防振材変更		
発行日		承認	設計	作図
' 18. 11. 22		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	1-NAL067			



＜ストッパー＞



〈注記〉

1. 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 (A) (B) 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 本書中の規格値は相当仕様です。
6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

番号	日付	改訂記事		
	18. 12. 13	防振材変更		
発行日	承認	設計	作図	
18. 11. 22	加納	内野	内野	
ネミ一株式会社				
図番	1-NAL067			