









ネミー防振架台仕様書 NSAI

対象機種 東芝キャリア

RPA-P5002WS
RPA-P5003WS

機器質量 230 kg

架台質量 29 kg

防振材名 NS-250-45

防振材数 8 バネ定数 3.00 kg/mm

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M10×4組

仕上 ・下塗り及び上塗り
各1回
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ

その他 ・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

備考

殿

番号	日付	訂正記事		
△1	'04.06.02	重心位置訂正		
△2	'08.12.08	防振材変更（30→45）		
△3	'10.03.24	対象機種追加		
日付		承認	設計	作図
'04.04.21		石井		高橋

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-TCE119