

防振架台仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量	95 kg
防振材	NS259-100 1 個
	NS259-150 1 個
	NS259-180 2 個

上ベース □50x50xt3.2 32.1 kg

下ベース □50x50xt3.2 57.8 kg

整風板 t1.6

耐震ストッパーボルト M16 4 本

耐震基準 2.0 G

表面処理 焼付塗装
黒(半艶)

<付属品>
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M12x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組



<備考>

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'17.07.25	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1-T C J 0 3 1-3




<アンカー寸法図> SCALE= 1:20




<アンカー>(参考)

接着系アンカー(M12)
有効埋込: 90mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。