



防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①:約4 (kg) ②:約4.5 (kg) ③:約2.5 (kg)
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5
ドリルネジ	φ5
その他	現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDA234T-D01	2MD279
②	2-MDA234B-D01	2MD280
③	2-MDA234L-D01	2MD281

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'21.07.26	篠崎	渡邊	渡邊

ネミー株式会社

図番	2-MDA234-E1
----	-------------

<注記>
 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
 3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。