





<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ①: 約22 (kg)
②: 約15 (kg)
③: 約11 (kg)
④: 約11 (kg)

表面処理 焼付塗装/膜厚70 μm以上
 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0061	2MD80#2
②	MIT-0231	2MD179
③	MIT-0232	2MD178
④	MIT-0222	2MD150

番号	日付	改訂記事
	'19. 02. 25	塗装色表記変更
	'20. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 09. 14	澤山	林	篠崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB204-K2