

95 1400 1400 95 機器固定ボルト孔 (6- φ 20) L30x30xt3 L30x30xt3 L30x30xt3 L30x30xt3 L30x30xt3 L30x30xt3





65 942.5 975 942.5 65 アンカーボルト孔 (8- φ 20)



〈アンカー部詳細〉(対面対称形状)

高置AH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量142 kg主材L65x65xt6SS400表面処理溶融亜鉛めっき

2種・HDZ45

適用地域標準・塩害・重塩害地域耐震基準2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M16x50L (平Wx2,NTx2付) 6 組

<備考>

図番

- 1. 架台の据付
- 底面全体で水平面に設置してください。
- 2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。
- 3. 本書中の規格値は相当仕様です。
- 4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。

番号	日付		改訂記事		
発行日		承認		設計	作図
' 18. 11. 13		内野		小西	小西
ネミー株式会社					

3 - NAG059 - 5

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:25