

機器本体・防振架台共用 適用防振架台 1-NAL060 1-NAL063		高置BH架台仕様書			
		型式			
		機器			
機器固定ボルト孔 (4-φ14) ※防振架台固定ボルト孔 (4-φ14) ※ 940 型式シール 検査シール		現場名			
		系統名			
		架台質量		21 kg	
		主材		t3.2 SS400	
		表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
		適用地域		標準・塩害地域	
		耐震基準		2.0 G	
		<付属品>			
		機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4組	
		防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4組	
<備考>					
1. 架台の据付		底面全体で水平面に設置してください。			
2. アンカーボルトは含まれておりません。		先様にてご用意ください。			
3. 本書中の規格値は相当仕様です。					
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。					

<アンカー寸法図> SCALE= 1:20 アンカー金具取付 (A) アンカーボルト孔 (4-φ16)		アンカー金具取付 (B) アンカーボルト孔 (4-φ16)		アンカー金具取付 (C) アンカーボルト孔 (4-φ16)		<レベル調整> アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。 架台全体の嵩上げには使用しないでください。 アンカーボルト参考 接着系アンカー : M12 有効埋め込み深さ : 90mm以上	
番号		日付		改訂記事			
発行日		承認		設計			
' 19. 06. 19		加納		内野			
</							