

機器本体・防振架台共用 適用防振架台 1-NAL039 1-NAL056 1-NAL064		高置BH架台仕様書			
		型式			
		機器			
		現場名			
		系統名			
		架台質量		29 kg	
		主材		t3.2 SS400	
		表面処理		溶融亜鉛めっき	
				2種・HDZ40	
		適用地域		標準・塩害地域	
		耐震基準		2.0 G	
		＜付属品＞			
		機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
		M10x40L (平Wx2, NTx2付)		6 組	
		防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
		M10x60L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
		＜備考＞			
		1. 架台の据付			
		底面全体で水平面に設置してください。			
		2. アンカーボルトは含まれておりません。			
		先様にてご用意ください。			
		3. 本書中の規格値は相当仕様です。			
		4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。			
＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:25		アンカー金具取付 (A)		アンカー金具取付 (B)	
		648644 494488 アンカーボルト孔 (6-φ16)		717713 510488 アンカーボルト孔 (6-φ16)	
		アンカー金具取付 (C)			
		648644 648642 アンカーボルト孔 (6-φ16)			
		＜レベル調整＞			
		アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。			
		架台全体の嵩上げには使用しないでください。			
		アンカーボルト参考			
		接着系アンカー : M12			
		有効埋め込み深さ : 90mm以上			
		MAX 30mm			
		番号		日付	
		改訂記事			
		発行日		承認	
		'19.06.19		加納	
		設計		作図	
		内野		内野	
		ネミー株式会社			
図番		3-NAR048#B1-5			