790 (395)

クッションコネクタ ハイパット配置図

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

<構成>

- 1 100HS-4K (4-XXM033)
- 2 100S-4K

(4-XXM033) 2 個

4 個

1 包 1 包

<付属品>

ゴムブッシュ 12MBS-30-F5 4個

<パッケージタイプ>

※在庫事情により変動します。

A 100HS-4K

4個入り

E 100S-4K 2個入り


O 12MBS-30-F5 4個入り 1 包

<備考>

- アンカーボルトは含まれておりません。
 先様にてご用意願います。
- 2. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈据付要領〉

その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書(別紙)をご確認ください。




アンカー工法や耐震基準は現場様によります。 基礎下の埋め込み深さは先様でご検討ください。

アンカー径	L
M 1 0	t+50mm以上
M 1 2	t+55mm以上
M 1 6	t+60mm以上

・据付位置

機器据付部の奥側に合わせてください。 板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。 曲げ部分が浮いた状態にしておくと機器に過剰な 負荷がかかる場合があります。



番号	日付	改訂記事	

発行日	承認	設計	作図
' 19. 02. 27	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 4-NAM034

A3